		ло карной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.8.11	
2	На объекте защиты руководитель организации организовать в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	МБОУ «СОШ № 34»
3	Обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	МБОУ «СОШ № 34»
4	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	МБОУ «СОШ № 34»
5	На объекте защиты руководителю организации обеспечить проведение регламентных работ по техническом обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 63	МБОУ «СОШ № 34»
6	Представить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта. (рабочий проект)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	МБОУ «СОШ № 34»
7	На объекте защиты установить эвакуационное освещение, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 43	МБОУ «СОШ № 34»
8	На объекте защиты снять предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации. (Установить данные двери)	Правила противопожарного режима в РФ : п. п. 20 п. 23	МБОУ «СОШ № 34»
9	На объекте защиты, на имеющихся дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации установить доводчики и уплотнители в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130-2009 п.4.2.7	МБОУ «СОШ № 34»
10	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4, система пожарной сигнализации и дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	МБОУ «СОШ № 34»