

	транслирующей этот сигнал организации (исправить)		
11	На объекте защиты руководитель организации организовать проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	МБОУ «СОИИ № 34»
12	В здании школы, двери эвакуационных выходов с первого этажа, которые непосредственно выводят в наружу здания, выполнить не менее 1,20 метра, а исключением основных дверей в старшем и младшем корпусе.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.16	МБОУ «СОИИ № 34»
13	Ширину запасного эвакуационного выхода из помещения актового зала выполнить не менее 1,20м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.16	МБОУ «СОИИ № 34»
14	Ширину запасного эвакуационного выхода из помещения спортзала выполнить не менее 1,20м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.16	МБОУ «СОИИ № 34»
15	Лестницу наружную открытую привести в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а именно ширина менее - 25 см, а высота менее - 22см, а также установить решетчатое покрытие ступеней и площадок.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП	МБОУ «СОИИ № 34»

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушений не выявлено: -----

Занесен в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *выполняется при проведении выездной проверки*

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) отсутствует необходимость занесения сведений в журнал учета проверок

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует *выполняется при проведении выездной проверки*

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) отсутствует необходимость занесения сведений в журнал учета проверок

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции;
2. Фототаблица;